


Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland  
 Gemeente Sint-Anthonis  
 T.a.v. Gemeenteraad  
 Postbus 40  
 5845 ZG SINT ANTHONIS

CLASSIFICATIE C3: Confidential Information  
 DATUM 10 februari 2020  
 ONZE REFERENTIE GSN-REM 20-0245  
 BEHANDELD DOOR Marja ter Maat  
 TELEFOON DIRECT 026 373 11 79  
 E-MAIL Marja.ter.Maat@tennet.eu  
 AANTAL BIJLAGEN geen



**BETREFT** zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, veegplan 6

Geachte leden van de raad,

Onlangs is via de Staatscourant bekend gemaakt dat het bovengenoemde bestemmingsplan ter inzage ligt. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen maakt TenneT TSO B.V. (hierna TenneT) bij deze gebruik.

Het plan betreft een periodieke aanpassing en juridische vastlegging naar aanleiding van reeds verleende omgevingsvergunningen.

Binnen de grenzen van dit plan bevindt zich de 380.000 Volt hoogspanningsverbinding Maasbracht – Dodewaard.

In het plan is rekening gehouden met deze hoogspanningsverbinding door het opnemen van een dubbelbestemming en regels. De regels geven mij aanleiding tot het indienen van deze zienswijze.

#### Regels

In artikel 15 zijn de regels opgenomen voor de hoogspanningsverbinding.

Omdat dit maar één perceel betreft die raakvlakken heeft met de hoogspanningsverbinding, kan ik mij indenken dat al te grote wijzigingen in de regels niet wenselijk zijn. Toch vraag ik uw medewerking om onderstaand wel aan te passen in de regels.

In artikel 15.2.4 uw medewerking om de tekst als volgt te wijzigen:

"Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijn niet meer mag bedragen dan 2,5 meter (in plaats van genoemde 1,5 meter).  
*Uitgezonderd hiervan zijn hoogspanningsmasten.*"

DATUM  
ONZE REFERENTIE  
PAGINA

TenneT TSO B.V.  
10 februari 2020  
GSN-REM 20-0245  
2 van 3

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn bijvoorbeeld hekwerken die 2,50 meter zijn rondom een opstijgpunt. Daarnaast zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde ook masten en die zijn beduidend hoger dan 2,50 meter. Vandaar mijn verzoek om hier een uitzondering over op te nemen, anders zouden de masten maar 1,5 meter hoog mogen zijn.

In **artikel 15.4.1** een toevoeging te maken van:

e. het opslaan van goederen, (brandbare) stoffen en/of materialen

Vanwege de leveringszekerheid, bereikbaarheid en de veiligheid is het niet toegestaan om opslag binnen de belemmerde strook te plaatsen.

#### **Opnemen vooroverleg**

In het Bro is voorgeschreven (artikel 3.1.1) dat burgemeester en wethouders voorafgaand aan het in procedure brengen van een nieuw bestemmingsplan, structuurplan overleg moeten plegen met de besturen van eventueel betrokken andere gemeenten, het waterschap, de provincie en met die diensten van het Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. TenneT is behartigt met het beheer van de hoogspanningsverbindingen vanaf 110.000 Volt in opdracht van het Ministerie.

Bij deze het verzoek om binnen uw gemeente TenneT TSO B.V. op te nemen in de procedure van vooroverleg ex artikel 3.1.1. lid 1 Bro, zodat wij vroegtijdig bij eventueel ingrijpende plannen worden betrokken en tijdig een reactie kunnen indienen en kunnen beoordelen of de plannen (technisch) haalbaar zijn, zonder dat de leveringszekerheid en veiligheid van een hoogspanningsverbinding in het geding komt. Alle plannen kunnen gestuurd worden aan [ruimtelijkeplannen@tennet.eu](mailto:ruimtelijkeplannen@tennet.eu)

#### **Overige Informatie**

TenneT is bezig met beleid te formuleren omtrent hoogspanningsverbindingen in het kader van de Omgevingswet. We hopen een staalkaart binnenkort te hebben gerealiseerd en willen dit naar alle gemeenten in Nederland sturen. De staalkaart heeft tot doel een voorbeeldmodel te zijn dat concrete regels omvat waarmee het hoogspanningsnet kan worden gefaciliteerd, maar zeker ook kan worden gereguleerd. Als landelijk netbeheerder is TenneT omwille van de leveringszekerheid verantwoordelijk voor het realiseren en in stand houden van een robuust en veilig landelijk hoogspanningsnet. Grootschalig falen van het landelijk hoogspanningsnet kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Aan het voorkomen daarvan, draagt een goede publiekrechtelijke bescherming bij. Dat is te meer van belang, nu de samenleving vanwege de energietransitie in toenemende mate afhankelijk wordt van (duurzaam opgewekte) elektriciteit die wordt getransporteerd via het landelijke hoogspanningsnet.

#### **Heeft u nog vragen?**

Heeft u vragen over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Marja ter Maat van onze vennootschap. Eventuele correspondentie (met vermelding van onze referentie) kunt u eveneens aan haar richten.

DATUM  
ONZE REFERENTIE  
PAGINA

TenneT TSO B.V.  
10 februari 2020  
GSN-REM 20-0245  
3 van 3

Wij zien uw reactie op deze brief met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,  
TenneT TSO B.V.

mr. A.H.D (Angélique) Avink  
Manager Real Estate Management